

В Еврейской автономной области за загрязнение атмосферного воздуха теплосетевое предприятие и его руководитель привлечены к административной ответственности

Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура, с привлечением специалистов управления Росприроднадзора по ЕАО и ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу», провела проверку исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха Биробиджанской ТЭЦ – структурного подразделения филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «Дальневосточная генерирующая компания».

В ходе проверки специалистами аккредитованной лаборатории отобраны пробы атмосферного воздуха.

Установлено, что вопреки требованиям законодательства об охране атмосферного воздуха, Биробиджанская ТЭЦ осуществляет деятельность с превышением предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух в полтора-два раза по четырем компонентам (диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, пыль).

По постановлениям природоохранного прокурора предприятие и его руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него).

В целях устранения нарушений руководителю Биробиджанского ТЭЦ внесено представление, по результатам рассмотрения которого, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, руководством филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «Дальневосточная генерирующая компания» принимаются меры к устранению выявленных на Биробиджанской ТЭЦ нарушений законодательства. В частности, по окончании отопительного периода запланированы ремонтно-восстановительные работы теплового и газоочистного оборудования, замена изношенных механизмов и агрегатов.

Фактическое исполнение актов прокурорского реагирования остается на контроле природоохранной прокуратуры.

Биробиджанская межрайонная
природоохранная прокуратура